

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 28

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Мотыгинская школа-интернат»

владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – КГБОУ «Мотыгинская школа-интернат»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 03.03.2022 № 28 , 16 марта 2022 с 10 час 00 мин. по 13 час. 00 мин. государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Хисамутдиновой Аленой Юрьевной, совместно с директором КГБОУ «Мотыгинская школа-интернат» Коломовой Надеждой Леонидовной, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты КГБОУ «Мотыгинская школа-интернат», расположенной по адресу: Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Шоссейная, 51, литер Б.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В административном корпусе на втором этаже электрическая проводка, идущая от электрических розеток, выключателей обшита горючими панелями МДФ.	п. 35 (1): Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.03.2023
2.	В кабинете психолога на втором этаже (кабинет 2-8) электрическая проводка, идущая от электрических розеток, выключателей обшита горючими панелями МДФ.	п. 35 (1): Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку	01.03.2023

3.	На электрическую проводку комнаты отдыха нежилой части интерната наклеена потолочная плитка ПВХ.	п. 35 (1): Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку	01.03.2023
4.	Электрическая проводка, проложенная по стенам кабинета воспитателей жилой части интерната обшита панелями МДФ.	п. 35 (1): Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку	01.03.2023
5.	Электрическая проводка, проложенная по стенам помещения изолятора жилой части интерната обшита пластиковыми панелями.	п. 35 (1): Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку	01.03.2023
6.	Электрическая проводка, проложенная по стенам медицинского кабинета жилой части интерната обшита пластиковыми панелями.	п. 35 (1): Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку	01.03.2023
7.	В помещении актового зала не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом.	п. 95. (1): <i>меморан 83812640777</i> Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	01.03.2023

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору
«16» марта 2022 г.



Хисамутдинова А.Ю.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КГБОУ
«Мотыгинская школа-интернат»

«16» марта 2022 г.

(подпись)

Коломова Н.Л.